



proj. miejsce zrzutu ścieków
 proj. separator oleju koalescencyjny
 ze zintegrowanym osadnikiem piasku
 średnica osadnika - Ø2,00m
 przepływ nominalny - 10 l/s
 pojemność czynna osadnika - 2000 l

- LEGENDA
- proj. sieć kanalizacji deszczowej
 - proj. odgałęzienia kanalizacji deszczowej
 - proj. studnia rezyjna DN 1,0m
 - proj. studnia rezyjna DN 0,6m
 - proj. wpust przykrawężnikowy na studni osadnikowej

Instech Zakład Techniki Sanitarnej	
Projekt: BUDOWA SIĘCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WYPIŁIWI	
Miejscowość: BIAŁOCIELE, OK BODNÓW	
Zakład: BUDOWA KANALIZACJI	
Data: 10.10.2023	
Projektant: mgr inż. PAWEŁ KOSIŃSKI	
Wzrost: 1,80m	
Miejscowość: BIAŁOCIELE, OK BODNÓW	
Data: 10.10.2023	
Strona: 19	