p.p. 90,00 m n.p.m.	ŁĄCZNIK RR PRZEJŚCIE STAL/PE	ZMIANA KIER. O KĄT 54°	ZMIANA KIER. O KĄT 35°	ZMIANA KIER. O KĄT 90°	ŁĄCZNIK RK PRZEJŚCIE PE/STAL	POMIESZCZENIE PRASY
Rzędna terenu projektowanego	101,00	99,10	99,00	99,30	99,30	
Rzędna osi rurociągu	97,65	97,55	97,50	97,70	97,70	
Zagłębienie osi rurociągu	3,35	1,55	1,55	1,60	1,60	
Spadek / Długość	1,5%	L=6,5	0,4%	L=13,00	0,8%	L=25,0	— —	L=3,0
Materiał	stal ø108,0x3,0	HDPE100 ø110 SDR17		HDPE100 ø110 SDR17		HDPE100 ø110 SDR17		stal ø108,0x3,0
Długość [m]	0,0	0,80	6,50	19,50	44,50	47,00	47,50	

PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. Konin
ul. Wojska Polskiego 18 62-500 Konin
tel./fax 063-244-14-40

Inwestor: URZĄD GMINY GRODZIEC
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

Projektował:	mgr Inż. Krzysztof Wawrzyniak specjalność instalacyjno-inżynieryjna GP/342/183/94; UAB.8346/II/3/89	Data:	12.2012
Sprawdził:	mgr Inż. Iwona Dąbrowska specjalność instalacyjno-inżynieryjna GP.115/7346/II/35/91; GP.115/7346/II/25/91	Data:	12.2012
Opracował:	mgr Inż. Agnieszka Karmowska	Data:	12.2012

Nazwa zadania : **Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m3/d w m. Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną**

Temat rysunku : **Profil podłużny po osadzie Zagęszczacz - Pom. prasy**

SKALA 1:100/100

NR RYSUNKU 16.0

Branża : Sanitarna | Stadium : Projekt Wykonawczy