

Lp.	NAZWA ELEMENTU	RODZAJ MATERIAŁU	WYMIAR [mm]	ILOŚĆ
1.	Turbina napowietrzająca TNE-2000 z systemem pływającym	wg producenta	---	1 kpl.
2.	Pompa osadu nadmiernego NP3102.160MT/462 + kolano sprzęgające	wg producenta	---	1 szt.
3.	Rura spawana + kołnierze	stal. OH18N9	Ø 108,0 x 3,0	7,20 mb
4.	Rura spawana + kołnierze	stal. OH18N9	Ø 159,0 x 3,0	5,10 mb
5.	Pompa ścieków oczyszczonych NP3127.160LT/421 + kolano sprzęgające	stal. OH18N9	---	1 szt.
6.	Rura spawana + kołnierze	stal. OH18N9	Ø 219,1 x 3,0	0,85 mb
7.	Zawór zwrotny SOCLA Ø 200 do ścieków nr. kat.408	stal. OH18N9	Ø 219,1 x 3,0	1 szt.
8.	Zawór napowietrzająco- odpowietrzający Ø 80 nr kat. 9864	stal. OH18N9	Ø 80	1 szt.
9.	Zawór napowietrzająco- odpowietrzający Ø 50 nr kat. 9864	stal. OH18N9	Ø 50	1 szt.
10.	Trójnik kołnierzowy	stal. OH18N9	Ø219,1/88,90 x 3,0	1 szt.
11.	Trójnik kołnierzowy	stal. OH18N9	Ø108,0/60,3 x 3,0	1 szt.
12.	Redukcja symetryczna + kołnierze	stal. OH18N9	Ø219,1/159,0 x 3,0	1 szt.
13.	Kolano 90° 1,5D + kołnierze	stal. OH18N9	Ø 108,0 x 3,0	3 szt.
14.	Kolano 90° 1,5D + kołnierze	stal. OH18N9	Ø 159,0 x 3,0	2 szt.
15.	Kolano 90° 1,5D + kołnierze	stal. OH18N9	Ø 219,1 x 3,0	2 szt.
16.	Właz	stal. OH18N9	1400*1200	1 szt.
17.	Właz	stal. OH18N9	1200*800	1 szt.
18.	Właz	stal. OH18N9	800*800	1 szt.
19.	Właz	stal. OH18N9	1000*1000	1 szt.
20.	Wentylator HCTT/6-500-B	wg producenta	Ø 500	1 szt.
21.	Żuraw słupowy z wciągarka ZSW -25+ stopa	wg producenta	---	2 kpl.
22.	Łącznik RR Ø 100	żel. sfero.	Ø 100	1 szt.
23.	Łącznik RR Ø 150	żel. sfero.	Ø 150	1 szt.
24.	Właz żeliwny Ø 600 D250	żeliwo	Ø 600	1 szt.
25.	Wywietrznik Ø 500	wg producenta	Ø 500	1 kpl.
26.	Pomost montażowy	stal. OH18N9	---	1 kpl.

UWAGA: Pomost montażowy należy wykonać według projektu budowlano –konstrukcyjnego

PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. Konin
ul. Wojska Polskiego 18 62-500 Konin
tel./fax 063-244-14-40

Inwestor: URZĄD GMINY GRODZIEC
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

Projektował:	mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak specjalność instalacyjno-inżynieryjna GP7342/183/94, UAB.8346/II/3/89	Data: 12.2012	
Sprawdził:	mgr inż. Iwona Dąbrowska specjalność instalacyjno-inżynieryjna GP.115/7346/II/35/91; GP.115/7346/II/25/91	Data: 12.2012	
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Karmowska	Data: 12.2012	

Nazwa zadania : **Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m3/d w m. Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną**

Temat rysunku : **REAKTOR SBR - rzut**

SKALA 1:50

NR RYSUNKU 8.0

Branża: Sanitarna/Technologia | Stadium: Projekt Wykonawczy