



Lokalizacja w terenie zielonym
poza jezdnią w pasie drogowym



Lokalizacja w jezdni asfaltowej, chodniku,
poza jezdnią w pasie drogowym



- Uwagi:
- Ściany studni zaizolować od zewnątrz dwoma warstwami emulsji asfaltowej na zimno Abizolem.
 - Wymiary podano w mm.
 - Wymiary, rzędne, kąty i lokalizacja oraz rodzaj wjazdu wg planu sytuacyjnego oraz profili kanalizacji.
 - Przejścia szczelne w przypadku wystąpienia spadku rurociągu powyżej 3% należy dodatkowo uszczelnić uszczelnieniem typu „WGC”.
 - Zabudowa studni zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami i wytycznymi producenta.

Wykonawca:	"ALFA" Bożena Habrajska ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice			
temat:	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kochanicach w ramach zadania pn: "Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w ulicy Wieczorka i ulicy Szkolnej w miejscowości Lubockie oraz ul. Wiejskaw miejscowości Ostrów"			
adres:	ul. Tartaczna, Kochanowice w gminie Kochanowice			
inwestor:	GMINA KOCHANOWICE ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice			
projektował:	mgr inż. Cezary Stępień nr ewid. upr. 443/02			
sprawił:	mgr inż. Rafał Górny nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17			
branża: architektura	stadium: PB	data: 09.2019	skala: -	rys.nr S-2
temat rysunku:	Studnia kanalizacji sanitarnej DN1200			