



LEGENDA

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

- Przewód zasilający i powrotny, izolowany, z rur wielowarstwowych PE-X/AL/PE-X prowadzony w warstwach posadzki.
- Podposadzkowa instalacja C.O. rozprowadzona systemem rozdzielaczowym
- Grzejnik płytowy

OZNACZENIA POMIESZCZEŃ:

- 1 +20 °C NUMER POMIESZCZENIA
Φwym: 700 W PROJEKTOWA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA, °C
- PROJEKTOWANA OSŁONA GRZEJNIKOWA

- Wentylator kanałowy wylotowy uruchamiany włącznikiem światła typ EDM 80
- Samonastawny zawór świeżego powietrza VTK - Systemair
- Kratka transferowa w drzwiach
- Nawietrzak okienny

STANOWISKO PODMIOTOWE
w Lublinie
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

109

BIURO PROJEKTÓW I WYCN NIERUCHOMOŚCI "EKKO" INŻ EDWARD KOTYŁŁO
20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 2/51; tel. 602283703

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BR. SANITARNEJ	 JJ SANIT Jarosław Józwiak	JJ SANIT JAROSŁAW JÓZWIAK Ul. Leśna 8, 21-110 Ostrów Lubelski NIP: 714-193-71-84 Tel: 506741896, mail. jozwiak@jjsanit.pl		
INWESTOR	KOŁONIA PLISZCZYN 184, GMINA WÓŁKA DZ. NR 1051/103			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ŻŁOBKA, DZ. NR 1051/103, KOŁONIA PLISZCZYN 184, GMINA WÓŁKA			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY - WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE			DATA 20.08.2019
RYSUNEK	RZUT PODDASZA - INSTALACJA CO			SKALA 1:100
BRANŻA	PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY	UPR.	PODPIS	NR RYS S-08
SANITRNa projektant	mgr inż. Jarosław Józwiak	LUB/0063/PWBS/17		
SANITRNa sprawdzający	mgr inż. Marcin Chełpa	PKD/0233/PWOS/14		