



Wykaz pomieszczeń Budynek - Parter

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
1	Korytarz	84.31 m ²
2	Pom. biurowe	21.90 m ²
3	Pom. biurowe	13.68 m ²
4	Pom. socjalne	8.17 m ²
5	Pom. biurowe	21.17 m ²
6	Toaleta	3.77 m ²
7	Pom. porządkowe	2.61 m ²
Razem		84.31 m ²

WYKAZ OPRAW:

- A Oprawa z panelem LED 840; 3200lm; 30W.
 B Oprawa z panelem LED 840; 7400lm; 67W.
 D Oprawa z panelem LED 840; 4300lm; 40W
 C Oprawa z panelem LED 840; 1200lm; 10W IP44.

UWAGI I OZNACZENIA:

- Ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S. W rozdzielnicach RG dokonać rozdzielenia przewodu PEN na ochronny i neutralny.
- Przewody układać w ścianach pod tynkiem w "głębokich" bruzdach, a w podłogach w rurach giętkich, samogasnących o odporności na uderzenia 6J.
- Ospzręt w obudowie o odporności na uderzenia min IK 07, w pomieszczeniach wilgotnych (pom. gospodarcze, sanitariaty, itp.) o stopniu ochrony min. IP44.
- Wszystkie gniazda wtyczkowe podwójne pod jedną ramką. Gniazda mocować na wys. H=0,35m.
- Wysokość montażu kinkietów w łazienkach H=1,90m. Wyłączniki mocować na wys. 1,1m.
- W sanitariatach wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe - DYżo 4.

- c oprawa mocowana na ścianie (kinkiet)
 A aw wersja awaryjna oprawy A (czas podtrzymania zasilania min. 1h)
 T gniazdo telefoniczne RJ11 w puszcze Ø60 p/t
 o/0 wyłącznik monostabilny (przycisk dzwonek, przycisk światła)
 c czujnik ruchu sufitowy 360°

Temat	Instalacje elektryczne - parter	Skala	1:50
Obiekt	Złazna sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku gospodarczym na pomieszczenia biurowe	Nr rys.	E 1
Inwestor	Gmina Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a, II-610 Pozezdrze		
Adres	Pozezdrze, działki numer 275/24		
Inwestycja	I 275/25, obszar Pozezdrze		
Opis	mgr inż. Jan Kondak upr. bud. SUH-51/93		