

UZUPEŁNIENIE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- 1) Dodatkowo należy zamontować kratkę w drzwiach do pomieszczenia 1/26 WC dzieci.
- 2) W drzwiach należy zastosować kratki transferowe o wymiarze nie mniejszym niż 400x100 mm dla ilości powietrza do 140 m³/h.