




OZNACZENIA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH SANITARNYCH	
dn50 st. — dn25 st.	przewody wody do hydrantów p.poż. — stal
PH 	oznaczenie pionu hydrantowego
HP25 	hydrant wewnętrzny HP-25 zawieszany bez miejsca na gaśnicę z węzłem podsztywnym np. Boxmet 25 H-805.B.20-180 w wym.805x805x180mm

1. Przejścia przewodów wodociagowych przez przegrody oddzielenia pożarowych wykonac jako EI60;
 2. Dla wszystkich przewodow palnych w scianach oddzielenia pożarowych stosowac obustronne oslony ogniochronne typ CP644 firmy HILTI A.G.
- Dla wszystkich przewodow niepalnych w scianach oddzielenia pożarowych stosowac obustronne opaski ogniochronne typ CP648 i CFS-D SIL
- oraz izolacje z kauczuku o gr. max 40mm firmy HILTI A.G. Przy przejsciach przez strop oslony ogniochronne stosowac tylko od strony parkingu


ABART-PROJECT

 50-138 Wrocław, ul. Kuźnica 59/60
 tel. +48 71 3429446 fax +48 71 3429445