

	PRZEZNACZENIE	POW. [m²]	WYS. [m]	PODŁOGA
①	Pomieszc. biurowe	30,76	2,94	Wykładzina PVC
②	Balkon	7,54	2,89	Wykładzina PVC
③	Pomieszcz. biurowe	27,83	2,92/2,96	Wykładzina PVC
④	Pomieszcz. biurowe	34,73	2,96	Wykładzina PVC
⑤	Pomieszcz. biurowe	15,88	2,95	Wykładzina PVC
⑥	Pomieszcz. biurowe	8,47	2,95	Wykładzina PVC
⑦	Komunikacja	9,52	2,91/3,01	Wykładzina PVC
⑧	Komunikacja	16,07	2,94/3,04	Wykładzina PVC
⑨	Hall	10,53	2,96	Wykładzina PVC
⑩	Pokój informatyka	10,07	2,96	Wykładzina PVC
⑪	Pomieszcz. biurowe	20,46	2,96	Wykładzina PVC
⑫	WC	1,88	1,77	Wykładzina PVC
SUMA		194,55		

OZNACZENIA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH SANITARNYCH	
dn50 st.	przewody wody do hydrantów p.poż. – stal
dn25 st.	
PH	oznaczenie pionu hydrantowego
HP25	hydrant wewnętrzny HP–25 zawieszany bez miejsca na gaśnicę z węzłem polisylnym np. Boxmet 25 H–805.B.20–180 w wym.805x805x180mm

1. Przejęcia przewodów wodociagowych przez przegrody oddzieleni pozarowych wykonać jako EI-60;
2. Dla wszystkich przewodow palnych w sianach oddzieleni pozarowych stosowac obustronne opaski ogniochronne typ CP644 firmy HILTI A.G.
- Dla wszystkich przewodow niepalnych w sianach oddzieleni pozarowych stosowac obustronne opaski ogniochronne typ CP648 iCFS-D SIL
- oraz izolacje z kauczuku o gr. max 40mm firmy HILTI A.G. Przy przejsciach przez strop oslony ogniochronne stosowac tylko od strony parkingu

- 1/1

- Czujka dymowa optyczna FO 1362/DOR 40/OSD
- P 1/1

- Przycisk oddymiania RT 43-H
- oprawa 2x18W, sieciowo-awaryjna 2h, podlaczona do istn. obwodu oswietleniowego

INWESTOR	GMINA WIŃSKO pl. WOLNOŚCI 2, 56-160 WIŃSKO
TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY pl. WOLNOŚCI 2, 56-160 WIŃSKO dz. nr 840, część dz. nr 836/2, obręb: WIŃSKO
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK	RZUT II PIĘTRA
PROJ. PROWADZĄCY	mgr inż. arch. Andrzej Bartnik NR EW. UPR.: 282/85/UW PODPIS:
INST. SANITARNE	mgr inż. Barbara Malecka NR EW. UPR.: 342/91/UW PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Teresa Biel NR EW. UPR.: 151/91/UW PODPIS:
INST. ELEKTRYCZNE	techn. elektr. Andrzej Kozakiewicz NR EW. UPR.: 476/89/UW PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Gęsikiewicz NR EW. UPR.: 348/DOS/10
BRANŻA	SANITARNA, ELEKTRYCZNA SKALA 1:100 SE - 4
WROCŁAW 2013 - 08	

ABART-PROJECT

50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 59/60
tel. +48 71 3429446 fax +48 71 3429445

