

Wińsko, dn. 15.09.2016 roku

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowy remont piętra i dachu budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 102 w Wińsku”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający, Gmina Wińsko, informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1

Panele podłogowe – jaka klasa ścieralności.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga klasy ścieralności paneli podłogowych: AC4

Pytanie 2

Proszę o podanie więcej danych dot. stolarki okiennej i drzwiowej (kolor, rodzaj szyb).

Odpowiedź

Kolor: biały, rodzaj szyb zewnętrznych 0,7.

Pytanie 3

Jaki kolor blachy zastosować na dach.

Odpowiedź

Kolor blachy na dach: brąz.

Pytanie 4

Jaka grubość wełny do izolacji dachu.

Odpowiedź

Grubość wełny do izolacji dachu: 20 cm.

Pytanie 5

Jaka grubość styropianu do elewacji budynku.

Odpowiedź

Grubość styropianu do elewacji budynku: 10 cm.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi na **nie prowadzą** do zmiany treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2016 roku.

Wyznaczony na 22 września 2016 roku **termin składania ofert nie ulega zmianie**.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr IZR.271.14.2016 i są dla stron wiążące.

Pozostałe zapisy zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienie Zamawiający zamieszcza na stronie [http://ugwinsko.bipgmina.pl/zakładka ogłoszenia/Przetargi/zamówienia publiczne/rok 2016](http://ugwinsko.bipgmina.pl/zakladka_ogloszenia/Przetargi/zamowienia_publiczne/rok_2016)

Przyg.AJ

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Aneta Niewiarowska