

Biała Rawska, dnia 01 września 2020 r.

Gmina Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 57
96 – 230 Biała Rawska

RG.II.271.07.2020

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawcy w postępowaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Podsędkowice- Aleksadrów- Franklin”.

W związku z ogłoszeniem przetargu na w/w zadanie Wykonawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Prosimy o określenie długości sieci wodociągowej wg. przedmiaru poz. 17 długość sieci wod. PVC fi160 mm- 2.050,80mb , poz. 19 długość sieci wod. PEHD fi 160- 431,2 mb, natomiast wg profili sieć wod. PVC wynosi 2027,3 mb natomiast sieć wod. PEHD fi 160- 454,70.

Odp.1. Długość sieci wodociągowej do wykonania to 2.482,00 mb w tym : 2027,30 mb PCV i 454,70 mb PE. Jednocześnie wyrażamy zgodę na zamianę rury PVC na rurę PE RC i wykonanie odcinków sieci wodociągowej metodą bez wykopową tj. przewiertem sterowanym.

2. Prosimy o określenie średnicy hydrantów jakie należy przyjąć w przedmiotowym zamówieniu : wg przedmiaru poz.24 należy wycenić hydranty o średnicy fi 80, natomiast wg opisu w PAF pkt. 2.3 Rury , kształtki armatura należy przyjąć hydranty o średnicy fi 100.

Odp.2. W przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym będą stosowane hydranty p.poż DN 80 .

Z up. BURMISTRZA


z-ca BURMISTRZA
Błażej Burmistrz