

Biała Rawska, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Gmina Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 57
96 – 230 Biała Rawska

RG.II.271.07.2020

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawcy w postępowaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Podsędkowice- Aleksadrów- Franklin”.

W związku z ogłoszeniem przetargu na w/w zadanie Wykonawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy zamawiający zgodzi się na zamianę rury PVC na rurę PE RC i wykonanie odcinków sieci wodociągowej metodą bez wykopową tj. przewiertem sterowanym co znacznie ograniczy możliwość uszkodzenia istniejącej nawierzchni.

Odp.1. Tak, Wyrażamy zgodę na zamianę rury PVC na rurę PE RC i wykonanie odcinków sieci wodociągowej metodą bez wykopową tj. przewiertem sterowanym

2. W związku z zapisami umowy dotyczącymi: „do zgłoszenia o zakończeniu budowy i gotowości do odbioru końcowego Wykonawca załączy: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, zaewidencjonowaną (z pieczętkami) przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej”. Czy zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu wykonania umowy o dodatkowe 30 dni? Jest to czas niezbędny na uzyskanie zaewidencjonowanie w ośrodku.

Odp.2. Nie Termin wykonania umowy pozostaje bez zmian tj. 50 dni od podpisania umowy.

Zmienia się tylko zapis umowy §12 ust 4 Do zgłoszenie o zakończeniu budowy i gotowości do odbioru końcowego wykonawca załączy :

punk c) otrzymuje brzmienie - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, zaewidencjonowaną (z pieczętką) przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej lub kserokopię zgłoszenia jej złożenia w starostwie z podanym nr pod którym zostały złożone przedmiotowe dokumenty .

Z up. BURMISTRZA

z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szcześniak