

Białowieża dnia 19.01.2010r

Odpowiedź na zapytanie w sprawie:

Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Białowieża, I etap: Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża ul. Sportowa, Żubrowa, Zastawa” znak: IP.34-1/10

Pytanie:

Zastosowanie korpusów pompowni o średnicy nominalnej Dw – 1000 mm, przy jednoczesnym wymogu zamontowania wewnątrz armatury i orurowania DN80 oraz dodatkowo drabiny zjazdowej i pomostu eksploatacyjnego jest kłopotliwe montażowo (brak miejsca na zamontowanie prawidłowo w/w elementów) oraz nie zalecane przez producenta pompowni także ze względów eksploatacyjnych.

Odpowiedź:

tak, korygujemy średnice korpusów pompowni do Dw – 1500 mm, niezbędne zmiany zostaną naniesione w dokumentacji.


Zup. WOJTA
mgr Dariusz Dutkowski
Zastępca Wójta