

Białowieża dnia 10.11.2010r

Odpowiedź na zapytania do przetargu nieograniczonego " Idziemy do przedszkola łatwiejsza nauka – remont przedszkola w Białowieży".

1. W przedmiarze nie podano ilości opraw świetlówkowych , Proszę o podanie?
2. W przedmiarze nie podano ilości i typu opraw żarowych. Proszę o podanie?
3. Czy nie podlega wymianie tablic rozdzielczych
4. W przedmiarach podano osadzenie kratek wentylacyjnych. Podczas oględzin obiektu stwierdzono brak ciągów wentylacyjnych. Proszę o wyjaśnienie tych pozycji wraz ze wskazaniem miejsca osadzenia kratek.

Odpowiedzi;

Ad) 1,2

typ opraw – typowe w średnim standardzie cenowym ilość zgodna z kosztorysem

Ad) 3

- nie wymieniamy

Ad) 4

wymienić istniejące kratki, a w przypadku gdy nie ma komin należy wyciągnąć przewód wentylacyjny poza połac dachową.

  
Z up. WOJTA  
mgr Dariusz Dutkowski  
Zastępca Wójta