

Białowieża dnia 25.01.2010r

IP.271-1/11

Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego "Przebudowa ulicy Sportowej w Białowieży" w istniejącym pasie drogowym.

Pytanie:

1. W 2010 roku w ul. Sportowej wykonana była kanalizacja sanitarna, a odtworzona po kanale trylinka uległa zapadnięciu (wizja lokalna w terenie). Fakt ten może świadczyć, że nie dokonano wymiany gruntu i nie zagęszczono należycie wykopów po kanałach. Czy jeśli po robotach rozbiórkowych wykonawca, który wygra przetarg zbada zagęszczenie i potwierdzi się to co na wstępie, to na czyj koszt i kto dokona wymiany i zagęszczenia gruntu po trasie kanałów?

Odpowiedź:

Na roboty kanalizacyjne Gmina Białowieża posiada gwarancję i jeśli rzeczywiście badania gruntu potwierdzą że nie wykonano prawidłowo prac ziemnych, roboty te zostaną wykonane przez wykonawcę kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej, a w przypadku jego zwłoki w wykonaniu prac, zostanie wynajęta firma zewnętrzna, a wykonawca kanalizacji obciążony kosztami z tego tytułu zgodnie z obowiązującą umową.