



Białowieża, 23 grudnia 2016 roku

URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA
17-230 BIAŁOWIEŻA
ul. Sportowa 1
NIP 543-17-57-459, Regon 900531329

PP.7630.3.2016

Wójt Gminy Białowieża

Odpowiedzi na pytania które wpłynęły w dniu 22.12.2016r. w ramach zapytania ofertowego „Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii gwarancyjnych i serwisowania instalacji solarnych zamontowanych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Białowieża (224 sztuki) w ramach zrealizowanego projektu pn. Kolektory Słoneczne w Gminie Białowieża, w związku z upadłością wykonawcy zamówienia firmy SOLVER Sp. z o.o.”.

Pyt. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na jedno z zadań, czy też Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę na obydwa zadania

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na jedno wybrane zadanie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na oba zadania.

Pyt. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania nr 1 po stronie Wykonawcy oprócz czynności serwisowych, jest jedynie dostawa glikolu w przypadku jego wycieku oraz anody magnezowej.

Odp. Wymiana anody magnezowej obejmuje wszystkie 224 instalacje. Glikol należy uzupełnić tylko w instalacjach, które wymagają wymiany lub uzupełnienia.

Pyt. Czy w ramach zadania nr 2 po stronie Wykonawcy jest dostawa elementów uległych awarii tj. kolektorów słonecznych, zasobnika solarnego, pompy solarnej, anody magnezowej, sterownika, naczynia wzbiornego, przewodów solarnych, czujnika temperatury, zaworu trójdrożnego oraz zaworów i innych elementów montażowych wchodzących w skład zestawu? Czy też Wykonawca będzie wykonywał wymianę z materiałów powierzonych? Jeśli natomiast materiały do wymiany są po stronie Wykonawcy, to prosimy o podanie ilości danych zestawów oraz podanie ich składowych elementów.

Odp. Tak, po stronie Wykonawcy jest dostawa nowych elementów w miejsce tych które uległy awarii. Zamawiający nie będzie dostarczał żadnych elementów. Zamawiający dopuszcza w razie potrzeby montaż kolektorów płaskich innego producenta z zachowaniem parametrów nie gorszych od zamontowanych.



W skład instalacji wchodzi:

INSTALACJA:

jeden panel - 44 szt.

2 panele - 122 szt.

3 panele - 59 szt.

1. Kolektor słoneczny GAKm2,5
2. Naczynie zbiorcze wodne solarne SOLARVAREM CE o poj.. 24dm³
3. Koncentrat płynu solarnego TERMSOL EKO
4. Podgrzewacz c.w.u. SOLVER AQUA S1
5. System przewodów rurowych miedzianych do wody użytkowej
6. Rury PP
7. Otulina solarna Aeroflex
8. Izolacja z polietylenu
9. Sterownik solarny Compit SOLARCOMP911
10. Grupa solarna Icma S001
11. Armatura
12. Zawór bezpieczeństwa
13. Zawór termostatyczny mieszający

Pyt. W nawiązaniu do pyt. nr 3, pragniemy zauważyć, że jeśli po stronie Wykonawcy jest dostawa materiałów uległych awarii, to nawet przy założeniu wymiany urządzeń na poziomie kilku procent, wartość zadania przekroczy 30 000 Euro (kwotę określoną w art. 4 pkt.8. ustawy pzp) a co za tym idzie obowiązywać będzie już inna procedura przetargowa.

Odp. Zamawiający będzie kontynuował rozpoczęte postępowanie w ramach zapytania ofertowego. Wymiana elementów instalacji nie wiąże się z wymianą całej instalacji, tylko części które uległy awarii.


WÓJT
mgr Grzegorz Kasprowiec