



Białowieża, 23.03.2017 r.

IP.271.11.2017

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „przebudowa ul. Puszczańskiej wraz z oświetleniem ulicznym”, znak postępowania: IP.271.11.2017.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164 ze zm.) Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści zastosowanie w inwestycji słupa oświetleniowego z kompozytu, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7.

Odpowiedź na pytania nr 1:

Zamawiający wymaga aby zastosowane słupy oświetleniowe były zgodne z SIWZ. Zamawiający dopuszcza jednak zastosowanie w inwestycji słupa oświetleniowego z kompozytu, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca winien przedłożyć karty katalogowe oraz wymagane certyfikaty potwierdzające deklarowane parametry.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Białowieża
Grzegorz Kasprowicz