

Gmina Bobrowniki
Ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki
e-mail: sekretariat@ugbobrowniki.pl

**Dotyczy: postępowanie ZP.271.2.2019 „MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE DROGI GMINNEJ DROGI GMINNEJ POLICHNOWO – GNOJNO NR 170410C W GMINIE BOBROWNIKI”
ETAP 3 OD KM 4 + 272 DO KM 5 + 267”**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W kosztorysach ofertowych jest „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)”, natomiast w projektach architektoniczno – budowlanych, w opisie technicznym występują dwie warstwy bitumiczne: 1. Warstwa ścieralna AC11S, o grubości 3 cm, 2. Warstwa wiążąca AC11W, o grubości 3 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o dołączenie SST na wykonanie w-wy wiążącej i zmianę kosztorysów jeżeli opis techniczny jest prawidłowy.