



DANE INSTALACJI AC	
Typ falownika	Trójfazowy, beztransformatorowy
Moc falownika	10 kW
Typ kabla AC	YDYżo/YKYżo
Przekrój kabla AC	5x16mm ²
Zabezpieczenie zwarciovowe AC	S303 B 16A
Zabezpieczenie różnicowoprądowe AC	P304 25A 100mA typ A
Zabezpieczenie zwarciovowe AC (w rozdzielni głównej budynku)	S303 B 20A

Obiekt:	INSTALACJA FOTOWOLTAIICZNA		
Adres instalacji:	Rachcinek 42, 87-617 Bobrowniki		
Rysunek:	Schemat jednokreskowy instalacji PV		
Inwestor:	Gmina Bobrowniki, ul. Niezawska 10, 87-617 Bobrowniki		
Projektował:	mgr inż. Piotr Grzegorz Marciniak Certyfikat UDT (PV) DZE-W/03/000006/18		
Data, skala, nr rys.:	Czerwiec 2021r.	-	E03