

Bobrowniki, 10.08.2022

Dodatkowe wyjaśnienia do odpowiedzi udzielonych dnia 08 sierpnia 2022 r.

Prawidłowa odpowiedź na pytanie dotyczące odwodnienia wykopów brzmi:

Pkt. 3 – Generalnie nie przewiduje się odwodnienia wykopów z wyjątkiem sporadycznego wystąpienia sączeń sródglinowych lub wystąpienia soczewek hygrogeologicznych nie wykrytych – nie udokumentowanych w badaniach archiwalnych.

Dane geotechniczne jak w p-kcie 2 nie nadają się do publikacji ze wzgl. na ich nie zbiorcze opracowania.

Obmiar i wycena kosztowa tych robót będzie prowadzona indywidualnie poza ceną ryczałtową całego zadania.