

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego w dniu 21.11.2023 r. pytań dotyczących postępowania *Przebudowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bobrowniki* nr referencyjny RGG.ZP.271.9.2023, udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1

Posimy o podanie punktów pracy pomp projektowanych do Przepompowni Ścieków przy ul. Nieszawskiej i ul. Wiślanej

Odpowiedź

Obie przepompownie ścieków surowych długość przewodu tłocznego w poziomie 5 m każda. Geometryczna różnica wysokości 4 m. Maksymalny przepływ - 8 l/s średni przepływ - 2 l/s.
Średnice przewodów tłocznych to 90PE

Pytanie 2

Prosimy o określenie zakresu modernizacji kraty koszowej

Odpowiedź

Wymogi dotyczące modernizacji kraty koszowej - wymiana istniejącego rozwiązania na równoważne z przystosowaniem do potrzeb zmienionej technologii oczyszczalni ścieków

Pytanie3

Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia realizacji zadania?

Odpowiedź


Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia realizacji zadania ze względu na terokreślone terminy rozliczenia otrzymanego dofinansowania

Pytanie 4

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków płatności na płatności kwartalne?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany warunków płatności na płatności kwartalne.


WÓJT
mgr inż. Jarosław Jacek Poliwko