



URZĄD GMINY BOBROWNIKI

ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki

tel: (54) 230-51-32 email: sekretariat@ugbobrowniki.pl ugbobrowniki.pl

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego w dniu 23.11.2023 r. pytania dotyczącego postępowania *Modernizacja polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bobrownickie Pole na działce nr 56/3* nr referencyjny RGG.ZP.271.8.2023, udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie przekruszonego gruzu betonowego na warstwę podbudowy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przekruszonego gruzu betonowego na warstwę podbudowy. Gruz musi spełniać wymogi specyfikacji nr D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. Dodatkowo kruszywo nie może zawierać więcej niż 5% zawartości gruzu ceglanego.