

Bobrowniki, 11 grudnia 2023 r.

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości nie postępowania o udzielenie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Przebudowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bobrowniki”

Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie pkt 6.1, ppkt a):

Czy zgodnie z treścią ww. pkt oraz projektem budowlanym środki dowodowe dotyczące zdolności technicznej odnośnie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków powinny wskazywać na zastosowanie technologii granulowanego osadu czynnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt technologii uwzględniając uwarunkowania dotyczące wielkości i typu istniejących zbiorników technologicznych oraz wymogi wobec ilości i jakości ścieków dowożonych musiał przyjąć konkretne rozwiązanie technologiczne maksymalizujące efekty oczyszczania w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych. W opracowaniu przyjęto zastosowanie technologii granulowanego osadu czynnego. W związku z tym zmiana tej technologii jest niemożliwa.

WOJT
mgr inż. Jarosław Jacek Poliwko