



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W LIPNIE

Znak sprawy: NHS. 9020.1.2.04.2.2024  
L.dz. 1443

Lipno, dnia 1.6.2024  
Egz. nr 1

Gmina Bobrowniki  
ul. Nieszawska 10  
87 – 617 Bobrowniki

dot. Wodociągu publicznego Bobrowniki

OCENA OKRESOWA  
przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2023r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

| Kod próbki | Data pobrania | Miejsce pobrania próbki                                                                                                |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2667/24    | 10.04.2024 r. | Woda podawana do sieci – zawór przy zestawie pomp SUW Bobrowniki, ul. Armii Wojska Polskiego /A+ Enterokoki, Fe, Mn/   |
| 2668/24    | - „ -         | Sieć – woda z kranu w piwnicy przy umywalce, Urząd Gminy, ul. Włocławska 10, 87-617 Bobrowniki /A+ Enterokoki, Fe, Mn/ |
| 2669/24    | - „ -         | Sieć – woda z kranu w przepompowni w Polichnowie, gm. Bobrowniki /A+ Enterokoki, Fe, Mn/                               |

A – parametry grupy A  
B – parametry grupy B

W dniu 15.04.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań laboratoryjnych 3 próbki wody zgodnie z harmonogramem na rok 2024. Sprawozdania z badań w/w próbek nie wykazały przekroczeń norm sanitarnych. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Bobrowniki odpowiada wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny.

W związku z powyższym:

**Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

- Adresat – elektronicznie
- a/a – egz. 1

Do wiadomości:

- Burmistrz Bobrownik – elektronicznie

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lipnie

Anna Zebrowska