



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE

Znak sprawy: NHS. 9020.1.2.04.5.2024
L.dz. 4376.

Lipno, dnia 28.11.2024
Egz. nr 1

Gmina Bobrowniki
ul. Nieszawska 10
87 – 617 Bobrowniki

dot. Wodociągu publicznego Bobrowniki

OCENA OKRESOWA
przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2024r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
7597/24	05.11.2024 r.	Woda podawana do sieci –woda z zaworu przy zestawie pomp SUW Bobrowniki, ul. Armii Wojska Polskiego /A+ Enterokoki, Fe, Mn/
7596/24	- „ -	Sieć – woda z kranu przy zlewie w kuchni, Przedszkole Samorządowe, ul. Kościelna 5, 87-617 Bobrowniki /B/

A – parametry grupy A
B – parametry grupy B

W dniu 05.11.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki wody zgodnie z harmonogramem na rok 2024. Sprawozdania z badań w/w próbek nie wykazały przekroczeń norm sanitarnych. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Bobrowniki **odpowiada** wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny.

W związku z powyższym:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

- Adresat – elektronicznie
- a/a – egz. 1

Do wiadomości:

- Burmistrz Bobrownik – elektronicznie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Żebrowska