

ZAWIADOMIENIE
o sposobie załatwienia petycji

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) w zw. z art. 247 i art. 238 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), a także treścią złożonej petycji w przedmiocie powtarzającego się problemu braku wody w okresie wiosenno-letnim – zawiadamiam, że Wójt Gminy Bodzanów postanowił uwzględnić wniesioną petycję datowaną na dzień 12 czerwca 2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Bodzanów – 16 czerwca 2023 r.).

Uzasadnienie

W dniu 16 czerwca 2023 r. do Wójta Gminy Bodzanów wpłynęła petycja w przedmiocie powtarzającego się problemu braku wody w okresie wiosenno-letnim.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Wójt Gminy Bodzanów po zapoznaniu się z treścią petycji informuje, że aktem normatywnym wyznaczającym standardy oraz sposób podejmowanych działań przez jednostkę jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, dalej: Ustawa (Dz. U. 2023, poz. 537 z późn. zm.) oraz regulacje lokalne, jakim jest akt prawa miejscowego tj. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzanów posiadający pozytywną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Bodzanów Nr 299/XXXII/2021 dn. 29 września 2021r., dalej: Regulamin.

Zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy: „Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą, jakość dostarczanej wody i odprowadzania ścieków”. Jednostka Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów realizuje ten obowiązek w sposób ciągły przez utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w należyłym stanie technicznym.

Stacja Uzdatniania Wody w Stanowie obsługująca m. in. wieś Łagiewniki i Borowice, pracuje z zachowaniem wszelkich wymagań określonych w Ustawie tj. odpowiedniego ciśnienia oraz wszystkich parametrów jakościowych wody.

Zgodnie z § 3 Regulaminu: W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

(...)

2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w Ustawie,

3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0, 1 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym na przyłączy wodociągowym.

Sieć wodociągowa oraz Stacja Uzdatniania Wody w Stanowie stanowiące własność Gminy Bodzanów, a będące w zarządzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bodzanów spełniają wszystkie powyższe wymagania określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Należy podkreślić, że zgodnie z treścią § 9 umów zawieranych pomiędzy Dostawcą usług a Odbiorcami tj. Gminą i mieszkańcami, Usługodawca ma obowiązek informowania Odbiorców o przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty, w przypadku przerwy przekraczającej 8 godzin nie później niż na jeden dzień przed ich planowanym terminem.

Przerwy w dostawach wody wskazane w petycji mieszkańców Sołectwa Borowice i Łagiewniki nie wynikają z niewłaściwego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę bądź nie wykonywania obowiązków stawianych przez Ustawę, Regulamin czy też zawierane z mieszkańcami umowy. Przerwy w dostawach wody jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców oraz prób ciśnieniowych na sieci występują w godzinach wieczornych w okresach wysokich temperatur powietrza i nie przekraczają 8 godzin. Bardzo duże rozbiory liniowe wody oraz ukształtowanie

terenu powodują znaczne obniżenie ciśnienia na końcówkach sieci wodociągowej, co ma miejsce w tym przypadku. Należy podkreślić, że poza sezonem wysokich temperatur i suszy nie występuje problem z dostawami wody.

W celu rozwiązania problemu podjęto działania zmierzające do regulacji sieci wodociągowej w tym celu odłączono od Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie miejscowości: Kanigowo, Nowe Kanigowo, Miszewko, część miejscowości Garwacz oraz Peplowo. W efekcie, SUW Stanowo zyskało większy zapas wody służący zabezpieczeniu potrzeb odbiorców. Jednak biorąc pod uwagę rozbiory dobowe w okresie wiosenno-zimowym na poziomie $600 \text{ m}^3/\text{d}$ i letnie na poziomie $1140 \text{ m}^3/\text{d}$ ilość pobieranej wody wzrasta dwukrotnie. Wydajność godzinowa stacji wynosi $110 \text{ m}^3/\text{h}$, podczas gdy w godzinach wieczornych w okresach suszy i wysokich temperatur obserwujemy rozbiory wody sięgające nawet $420 \text{ m}^3/\text{h}$, co stanowi prawie czterokrotność wydajności godzinowej stacji, nie ma, więc możliwości obsłużenia tak znacznego wzrostu zużycia wody przy obecnych parametrach sieci oraz SUW Stanowo.

W celu kompleksowego rozwiązania problemu przeprowadzono analizę układu hydraulicznego sieci wodociągowej oraz technicznych możliwości jej przebudowy. Najbardziej zasadnym jest wybudowanie pompowni pośredniej w miejscowości Borowice oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie poprzez zwiększenie jej wydajności a także budowę nowych studni głębinowych. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania, programów funkcjonalno użytkowych dla realizacji tych zadań, posłużą one, jako załącznik do wniosków o dofinansowanie.

Podsumowując, jednostka budżetowa Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów realizuje swoje obowiązki z zachowaniem wszelkich wymagań stawianych przez prawo. Zarówno sieć, jak i SUW pracują w sposób nieprzerwany zapewniając produkcję i dostawy wody. Zgodnie z wnioskiem zawartym w petycji mieszkańców sołectwa Borowice o skontrolowanie działalności Jednostki Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów informuję, że w dniu 10 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podczas której członkowie komisji dokonali wizji na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie oraz sieci wodociągowej w miejscowości Borowice. Sprawdzano m. in. sposób funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę oraz działanie Jednostki. Zarówno funkcjonowanie Jednostki jak i realizacji powierzonych jej zadań wykonywane jest w sposób prawidłowy który nie wzbudził

żadnych zastrzeżeń co zostało zapisane w protokole z posiedzenia Komisji oraz zawarte w uzasadnieniu do uchwały nr 4 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28.07.2023 r.

Podjęto działania mające na celu poprawę sytuacji mieszkańców wsi Borowice i Łagiewniki zarówno przez regulację sieci wodociągowej, jak i szereg apeli do mieszkańców Gminy Bodzanów o oszczędne gospodarowanie wodą pitną wyłącznie na cele bytowo-gospodarcze i nie podlewanie ogródków. Wykonano analizę układu hydraulicznego sieci wodociągowej oraz technicznych możliwości jej przebudowy w efekcie czego zaproponowano budowę pompowni pośredniej w miejscowości Borowice oraz modernizację SUW w Stanowie (wstępny szacunek kosztów to kwota 12 mln zł, których Gmina Bodzanów nie posiada w swoim budżecie). Proponowane rozwiązania techniczne wyeliminują problem niskiego ciśnienia wody w sieci wodociągowej w miejscowościach Borowice i Łagiewniki.

Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. U. Z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Wójt Gminy Bodzanów

/-/ Jerzy Staniszewski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Sporządziła:

Justyna Szulecka

24 2607006 wew. 140