

SE/hik *[signature]*

Bodzanów, 27.06.2024 r.

Kacper Zuchora

Radny Rady Miejskiej w Bodzanowie

k.zuchora@bodzanow.pl

|          |                               |                    |
|----------|-------------------------------|--------------------|
| WPLYNĘŁO | URZĄD MIASTA I GMINY BODZANÓW |                    |
|          | Kancelaria Ogólna             |                    |
|          | 2024-06-27                    |                    |
|          | L. dz.                        | 5164/24            |
|          | Podpis                        | <i>[signature]</i> |

Sz. P.

Jarosław Dorobek

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów

przez Przewodniczącą Rady Miejskiej

**Dotyczy:** Poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wykonanie przeglądu i wymiany uszkodzonych zewnętrznych hydrantów w m. Bodzanów.

### Interpelacja

W związku z bardzo złym stanem technicznym zewnętrznych nadziemnych hydrantów, zwracam się z prośbą, o jak najszybsze wykonanie ich przeglądów na terenie m. Bodzanów, w celu poprawy bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Samo malowanie urządzeń, nie jest równoznaczne z ich przeglądem technicznym.**

Należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia usytuowane przy ulicach: I. Kraszewskiego i W. Broniewskiego, wymagają wymiany (załączniki nr 1, 2).

Z wiedzy zaczerpniętej z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, wynika, iż **obowiązek corocznego przeglądu tego typu urządzeń spoczywa na właścicielu danej instalacji przeciwpożarowej**, wynika to bezpośrednio z *Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych* (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) - Rozdz. 4. § 10., ust. 13. powyższego rozporządzenia.

Jeśli takowe przeglądy były wykonywane, proszę o przedstawienie wszystkich protokołów z wykonania w/w czynności na terenie Miasta i Gminy Bodzanów od okresu rozpoczęcia działalności jednostki *Wodociągi i Kanalizacja Miasta i Gminy Bodzanów* (wcześniej *WiK Gminy Bodzanów*) tj. 1 stycznia 2019 roku.

Ponad to proszę o udzielenie niniejszych informacji:

- 1) Koszt wymiany jednego hydrantu (urządzenie, części, robocizna).
- 2) Ilość zaplanowanych wymian urządzeń w roku bieżącym i wysokość zabezpieczonych środków w budżecie na ten cel.
- 3) Ilość hydrantów na całej gminnej sieci wodociągowej.
- 4) Ilość hydrantów, które podczas przeglądów zostały zakwalifikowane jako sprawne ze wskazaniem ich wydajności nominalnej i ciśnienia hydrodynamicznego.
- 5) Ilość hydrantów, które nie przeszły pozytywnej kontroli ze wskazaniem ich lokalizacji.

Bardzo proszę o jak najszybsze podjęcie działań w/w sprawie.

Z wyrazami szacunku

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Zuchora', written in a cursive style.

Kacper Zuchora

Załącznik nr 1 – ul. I. Kraszewskiego



Załącznik nr 2 – ul. W. Broniewskiego



K. Luch.