

SG, Wik
pup ushe

Kacper Zuchora

Radny Rady Miejskiej w Bodzanowie

k.zuchora@bodzanow.pl

URZĄD MIASTA I GMINY BODZANÓW	
Kancelaria Ogólna	
2025-06-26	
L. dz. 156/25	
Podpis B. Hachucy	

Bodzanów, 26.06.2025 r.

Jarosław Dorobek

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów
przez Przewodniczącą Rady Miejskiej

Dotyczy: poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wymianę hydrantu i wykonanie corocznych przeglądów hydrantów p.poż. m. Bodzanów.

Interpelacja

Na podstawie art. 24 ust. 3, 4 i 6 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), wnoszę o podjęcie następujących działań:

- 1) Wymiana pochylonego, starego typu, hydrantu nadziemnego p.poż. na ulicy Z. Nałkowskiej (przy skrzyżowaniu z ul. św. Jana Pawła II).
- 2) Przeprowadzenie corocznego przeglądu hydrantów p.poż. w m. Bodzanów zgodnych z wytycznymi w § 10 ust. 13 *Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych* (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).
- 3) Przeprowadzenia inwentaryzacji gminnej sieci p.poż. w m. Bodzanów na wzór innych miejscowości na terenie Miasta i Gminy Bodzanów.

Ponad to, proszę o udzielenie niniejszych informacji:

- 1) W jakim stopniu zinwentaryzowano gminną sieć hydrantów p.poż na terenie Miasta i Gminy Bodzanów, w których miejscowościach wykonano w/w prace?
- 2) Ile sztuk hydrantów p.poż. na terenie Miasta i Gminy Bodzanów zinwentaryzowano?
- 3) Ile sztuk hydrantów p.poż. na terenie Miasta i Gminy Bodzanów pozostało do inwentaryzacji?
- 4) Ilość hydrantów p.poż. na terenie Miasta i Gminy Bodzanów, które zaplombowano w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji.
- 5) Ilość hydrantów p.poż. na terenie Miasta i Gminy Bodzanów wg stanu na 26.06.2025 r.
- 6) Ilość hydrantów p.poż. na terenie Miasta i Gminy Bodzanów, które wg stanu na dzień 26.06.2025 r. przeszły pozytywną kontrolę podczas wykonywania przeglądów/inwentaryzacji.

- 7) Ilość hydrantów p.poż. na terenie Miasta i Gminy Bodzanów, które wg stanu na dzień 26.06.2025 r. nie przeszły pozytywnej kontroli ze wskazaniem ich dokładnej lokalizacji.
- 8) W jakim terminie zaplanowano zakończenie przeprowadzenia inwentaryzacji całej gminnej sieci p.poż.?
- 9) W jakich terminach i miejscowościach odbyły się przeglądy hydrantów p.poż. na terenie Miasta i Gminy Bodzanów w okresie 1.01.2025 r. – 26.06.2025 r.?
- 10) W jakich terminach i miejscowościach zaplanowano przeprowadzenie dalszych przeglądów hydrantów p.poż. na terenie Miasta i Gminy Bodzanów w II półroczu 2025 roku?
- 11) Ilość hydrantów p.poż. jakie wymieniono w 2025 roku ze wskazaniem ich dokładnej lokalizacji.

Proszę o wykonanie w/w robót w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony p.poż. i udzielenie przedmiotowej odpowiedzi w terminie ustawowym.

Z wyrazami szacunku,

