

Bodzanów, dnia 10.07.2024 r.

SE.0003.9.2024

**RADNY RADY MIEJSKIEJ
W BODZANOWIE
Pan Zbigniew PRZYBYLSKI**

Dotyczy: interpelacji z dnia 27.06.2024 r. w sprawie docieplenia przedszkola

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie podjęcia decyzji o dociepleniu budynku przedszkola w Bodzanowie niniejszym informuję, że projekt budowlany tego obiektu obejmował wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi (zarówno ścian fundamentowych, jak i ścian parteru budynku), a także docieplenie stropu wełną mineralną. W dniu 10 lipca br. dokonano oględzin budynku pod kątem wykonanych prac i stwierdzono, iż docieplenie stropu nie zostało wykonane we właściwy sposób, tj. wełna mineralna nie jest rozłożona precyzyjnie na całej powierzchni.

W związku z powyższym niezbędne jest sporządzenie opinii technicznej, która wskaże nam zakres prac do wykonania oraz ich koszty w celu wyeliminowania problemu.

**z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Albert Kołodziejcki
Kierownik Referatu Infrastruktury,
Inwestycji i Ochrony Środowiska**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Elżbieta Golańska
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzanowie

Sporządziła:

Regina Guzanek

24 2607006 wew. 130

r.guzanek@bodzanow.pl