

Bodzanów, dnia 21.01.2025 r.

SE.0003.23.1.2024/2025

Pan Kacper Zuchora
Radny Rady Miejskiej w Bodzanowie
k.zuchora@bodzanow.pl

Dotyczy: zapytania z dnia 9.01.2025r.

W odpowiedzi na złożone przez Pana zapytanie dotyczące „pisma o znaku:SE.0003.23.2024 – uzupełnienie informacji z działalności Urzędu Miasta i Gminy Bodzanów zgodny ze stanem faktycznym” przekazuję uzupełnienie do pytania na 1:

- 1) Normy zużycia paliwa płynnych w wozach ratowniczo-gaśniczych należących do jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Bodzanów z wyszczególnieniem:

Wozy ratowniczo-gaśnicze wprowadzone po 2019r.

B)Normy zużycia paliw w ciągu jednej godziny pracy autopompy;

Renault 21 l/h; MAN-17,5 l/h

C)Normy zużycia paliw podczas pracy silnika na postoju;

MAN – 8,4 l /h; GAZ, Opel – 2l/h

D) Normy zużycia paliw na rozruch silnika

-

Ponadto informuję, że w okresie styczeń – listopad 2024 roku nie był tankowany samochód marki JELCZ będący w posiadaniu OSP Niesłuchowo.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY BODZANÓW
Jarosław Dorobek