

IRGK. 271.20.2014r.

Bodzanów, dnia 12.05.2014r.

WYKONAWCY

Dotyczy: Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanowo w ramach projektu pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów.

W nawiązaniu do zapytania NR 7, które wpłynęło do Zamawiającego dnia 08.05.2014r. oraz art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Pzp, Gmina Bodzanów niezwłocznie udziela odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie przewiduje odrębne obwody zasilające dla ogrzewania wewnątrz obudów w studniach głębinowych typu lange.

Ad.2 Należy przewidzieć ułożenie kabli nowych kabli zasilających wg wytycznych producenta zestawów hydroforowych.

Ad. 3 Należy przewidzieć nowe połączenia wyrównawcze w wycenie.

Ad. 4 Budynek jest wyposażony w ogrzewanie elektryczne.

DYREKTOR
Wydział Inwestycji,
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Arkadiusz Mękarski