

IRGK.271.20.2014r.

Bodzanów, dnia 08.05.2014r.

Wykonawcy

Dotyczy: Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanowo w ramach projektu pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów.

W nawiązaniu do załączonego pytania nr 3 Zamawiający – Gmina Bodzanów w porozumieniu z projektantem udziela następujących odpowiedzi:

Odp. 1

W wycenie studni głębinowej należy skalkulować przywrócenie wydajności eksploatacyjnej studni to jest wymianę rur i filtra.

Odp.2

Agregaty należy dobrać po wykonaniu renowacji studni w oparciu o dokonane pomiary to jest wydajności studni i poziomu lustra wody .

Agregat dobrać o wydajności która w połączeniu z pozostałymi agregatami studni zabezpieczy wymaganą wydajność technologii uzdatniania wody w ilości 110 m3/h

Odp. 3

Należy przewidzieć pod zestawy filtracyjne, zestawy aeracji oraz zestawy hydroforowe wykonanie płyty żelbetowej grubości 50 cm, zbrojonej podwójnymi siatkami z pręta fi 12 , 12 x 12 mm oraz betonu B25

DYREKTOR
Wydział Inwestycji,
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Arkadiusz Melcarski