

Dot. postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanowo” w ramach projektu pn.: „Kompletowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów”.

Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji 09-200 Sierpc zwraca się o :

1. Doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia o przypadek stwierdzenia uszkodzenia filtra studni.
W trakcie oględzin obiektu stwierdzono brak wody w jednej studni o co może świadczyć o takim przypadku. Przywrócenie wydajności eksploatacyjnej tej studni może być możliwe tylko przez wymianę rur(ca 75 m) i filtra. Wiąże to się z kosztem odwiercenia nowej studni.
2. Proszę o podanie parametrów wydajności agregatów pompowych przewidzianych do zamontowania w 4-ch studniach głębinowych z określeniem głębokości zapuszczenia.
3. Brak opisu i przedmiarów przystosowania fundamentów pod filtry i urządzenia oraz posadzek wewnątrz budynku po robotach demontażowych kanalizacji popłuczyn i ociekowej i ułożeniu nowej kanalizacji popłucznej i ociekowej.