

Dział II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gm. Bodzanów w m. Białobrzegi, Stanowo, Chodkowo, Parkoczewo i Gąsewo w ramach zadania pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Bodzanów”.

2. Rodzaj zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 Pzp.

3. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem budowę sieci wodociągowej (bez przyłączy) w miejscowości Białobrzegi, Stanowo, Chodkowo, Parkoczewo, Gąsewo gm. Bodzanów.

a) Szczegółowy zakres robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej w m. Białobrzegi:

- sieć wodociągowa o dł. 119,50 mb zostanie włączona do istniejącej sieci w węźle W1 i wykonana z rur ciśnieniowych PVC SDR 26 na ciśnienie nominalne 10 KG/CM² (PN 10), łączone złączki kielichowe z uszczelką.

b) Szczegółowy zakres robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej w m. Miszewo Murowane Nowe:

- sieć wodociągowa o dł. ok. 568,50,00 mb zostanie włączona do istniejącej sieci w węźle W1 i wykonana z rur polietylenowych Ø110x6,6 SDR 17 PE TYP 100 na ciśnienie nominalne 10 KG/CM² (PN 10) łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub z użyciem muf elektrooporowych.

c) Szczegółowy zakres robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej w m. Chodkowo i Parkoczewo :

- sieć wodociągowa o dł. 1557,00 mb zostanie włączona do istniejącej sieci w węźle W1 i wykonana z rur polietylenowych Ø160x9,5 SDR 17 PE TYP 100 na ciśnienie nominalne 10 KG/CM² (PN 10) Ø110x6,6 SDR 17 PE TYP 100 na ciśnienie nominalne 10 KG/CM² (PN 10) łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub z użyciem muf elektrooporowych.

d) Szczegółowy zakres robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej w m. Stanowo:

- sieć wodociągowa o dł. 259,00 mb zostanie włączona do istniejącej sieci w węźle W1 i wykonana z rur polietylenowych Ø110x6,6 SDR 17 PE TYP 100 na ciśnienie nominalne 10 KG/CM² (PN 10) łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub z użyciem muf elektrooporowych.

e) Szczegółowy zakres robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej w m. Stanowo:

- sieć wodociągowa o dł. 123,50 mb zostanie włączona do istniejącej sieci w węźle W1 i wykonana z rur polietylenowych Ø110x6,6 SDR 17 PE TYP 100 na ciśnienie nominalne 10 KG/CM² (PN 10) łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub z użyciem muf elektrooporowych.

f) Szczegółowy zakres robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej w m. Stanowo:

- sieć wodociągowa o dł. 317,00 mb zostanie włączona do istniejącej sieci w węźle W1 i wykonana z rur polietylenowych Ø110x6,6 SDR 17 PE TYP 100 na ciśnienie nominalne 10 KG/CM² (PN 10) łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub z użyciem muf elektrooporowych

g) Szczegółowy zakres robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej w m. Stanowo:

- sieć wodociągowa o dł. 363,00 mb zostanie włączona do istniejącej sieci w węźle W1 i wykonana z rur polietylenowych Ø90x5,4 SDR 17 PE TYP 100 na ciśnienie nominalne 10 KG/CM² (PN 10) łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub z użyciem muf elektrooporowych

h) Szczegółowy zakres robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej w m. Gasewo:

- sieć wodociągowa o dł. 301,00 mb zostanie włączona do istniejącej sieci w węźle W1 i wykonana z rur polietylenowych Ø110x6,6 SDR 17 PE TYP 100 na ciśnienie nominalne 10 KG/CM² (PN 10) łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub z użyciem muf elektrooporowych.

Szczegółowy opis inwestycji zawiera projekt budowlany, specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót, stanowiące załącznik do SIWZ.

Projekt budowlany jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego tj. , Urząd Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, p. nr 8 Tel. (024) 260 70 06 w.38.


Uwaga: Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszt prowadzenia robót odwodnieniowych związanych z pompowaniem wody gruntowej oraz wycinkę i karczowanie drzew, których wykonanie mogłoby się okazać konieczne w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny i mogą być traktowane tylko jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej.

Podstawą do wykonania oferty cenowej jest SIWZ (wraz z dokumentacją i STWIOR).

Wykonawca dokonuje całościowej oceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Nazwy markowe towarów i producentów należy traktować jako wzorcowe, można zastosować produkty równoważne pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze od materiałów podanych w SIWZ.

STARSZY SPECJALISTA
ds. Inwestycji


mgr Katarzyna Lenkiewicz