

RI. 271.54.1.2015

Bodzanów, dnia 25.06.2015 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: *Zapytanie nr 1 do SIWZ*


Zamawiający – Gmina Bodzanów na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Pzp (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w zadaniu pn.: **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów”** poniżej zamieszcza zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

W opisie przedmiotu zamówienia przewidziano na ścianach zewnętrznych tynk akrylowy. Natomiast w kosztorysie tynk mineralny z malowaniem.
Która formuła zapisu jest właściwa?

Odpowiedź:

Po rozmowie z projektantem tego zadania Zamawiający ustalił, że właściwą formą jest tynk mineralny z malowaniem.

WÓJT
GMINY BODZANÓW

mgr inż. Jerzy Staniszewski