

RI. 271.54.2.2015

Bodzanów, dnia 29.06.2015 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu BZP150012- 2015 z dnia 19.06.2015

Zamawiający – Gmina Bodzanów na podstawie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Pzp (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w zadaniu pn.: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów**” poniżej zamieszcza zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

Jak należy interpretować w wymianie stolarki demontaż i montaż okien i drzwi z odzyskiem okien i drzwi. Wykonawca przy demontażu nie zapewni, iż nie dojdzie do uszkodzenia ramy okiennej i odzysk nastąpi w 100%?

Pytanie nr 2

Czy w instalacji sanitarnej należy wymienić wyłącznie zawór grzejnikowy Fi15 czy też zawór z głowicą termostatyczną (dotyczy 46 szt.)?

W odpowiedzi na powyższe zapytania, Zamawiający – Gmina Bodzanów na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Pzp (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w zadaniu pn.: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów**” informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Dział II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ust. 8 po tirecie drugim dopisuje się:

Wykonawca winien wykonać roboty demontażowe przy użyciu odpowiednich narzędzi i sprzętu, z zachowaniem najwyższej staranności zapewniającej odzyskanie materiału z możliwością do ponownego wbudowania.

W ust. 8 w tirecie siódmym dopisuje się: - zawory termostatyczne z głowicą.

ROZDZIAŁ XI – OPIS SPODOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

W ust.7 zapis „Nie otwierać przed dniem 03 lipca 2015 r. do godz. 10.15” – otrzymuje nowe brzmienie: „Nie otwierać przed dniem **06 lipca 2015 r. do godz. 10.15**”.

ROZDZIAŁ XII – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, Sekretariat **do dnia 06.07.2015 r. do godz. 10:00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 06.07.2015 r. o godz. 10:15** w siedzibie Urzędu Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów – Sala Konferencyjna

Zamawiający – Gmina Bodzanów informuje, że powyższa zmiana została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Termin obowiązywania wadium wniesionego w niniejszym postępowaniu musi uwzględniać nowy zmieniony termin składania ofert.

WÓJT
GMINY BODZANÓW

mgr inż. Jerzy Stanisławski