

RI.271.111.2016

Bodzanów, dnia 03.11.2016 r.

WYKONWACY

Dotyczy: pytań i odpowiedzi

W zawiązku z wpłynięciem zapytania do zadania pn. Wymiana sterowników w układzie automatyki w OŚ Nowe Miszewo, Zamawiający – Gmina Bodzanów udziela następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 W związku z zapisem „Zastosowane sterowniki powinny być fabrycznie nowe i posiadać konfiguracje nie gorsze niż obecnie zamontowane” prosimy o producenta i typ sterowników obecnie zainstalowanych z podziałem na obiekty.

Ad. 1 Obecnie zainstalowane są serowniki mikroprocesorowe. Opis dotychczas zamontowanych sterowników znajduje się w załączonej dokumentacji - Projekt Budowlano – Wykonawczy. Dokumentacja Powykonawcza. Tytuł: Automatyka branża elektryczna. Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący przedmiotu zamówienia – fabrycznie nowy.

Pyt. 2 W związku z zapisem „Zastosowane sterowniki powinny być fabrycznie nowe i posiadać konfiguracje nie gorsze niż obecnie zamontowane” prosimy o podanie konfiguracji sterowników obecnie zainstalowanych w zakresie parametrów podlegających ocenie, „NIE Gorsze” z podziałem na obiekty.

Ad.2 Opis dotychczas zamontowanych sterowników znajduje się w załączonej dokumentacji - Projekt Budowlano – Wykonawczy. Dokumentacja Powykonawcza. Tytuł: Automatyka branża elektryczna. Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący przedmiotu zamówienia – fabrycznie nowy.

„Nie gorsze niż” oznacza, że jakościowo nie mogą odbiegać od obecnie zamontowanych.

Pyt. 3 Czy przedmiotem zapytania jest także dostawa sterownika?

Ad 3. Tak przedmiotem zapytania jest także dostawa sterownika, co zostało dokładnie zapisane w opisie przedmiotu zamówienia.

Pyt. 4 Jeżeli przedmiotem zapytania jest dostawa sterownika to prosimy o odniesienie się do zapisu zapytania „Wybór sterownika Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym”.

Ad. 4 Zamawiający wykreśla ten zapis z opisu przedmiotu zamówienia.

Pyt. 5 W przypadku, gdy uzgodnienia, o których mowa w pkt. 4 maja się odbyć po złożeniu oferty, to jakimi kryteriami będzie się kierował Zamawiający?


Ad. 5 Nie dotyczy

Pyt. 6 Prosimy o informację czy oczyszczalnia ma możliwość sterowania w trybie ręcznym z pominięciem sterownika?

Ad. 6 Na czas wymiany sterownika i uruchomieniu układu automatyki po wcześniejszym uzgodnieniu czasu wyłączenia istnieje możliwość sterowania w trybie ręcznym.

W związku z powstałymi zmianami Zamawiający – Gmina Bodzanów przesuwa termin składani ofert na dzień 09.11.2016 r. godz. 12.00.

Jednocześnie informujemy, że na każdym etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – **postępowanie może zostać unieważnione.**

WÓJT
GMINY BODZANÓW

mgr inż. Jerzy Staniszczyński

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. a/a

Justyna Szulecka
024 260 70 06 w. 129
j.szulecka@bodzanow.pl