

RI.271.111.2016

Bodzanów, dnia 08.11.2016 r.

## **WYKONWACY**

### ***Dotyczy: pytań i odpowiedzi***

W zawiązku z wpłynięciem zapytania do zadania pn. Wymiana sterowników w układzie automatyki w OŚ Nowe Miszewo, Zamawiający – Gmina Bodzanów udziela następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuszcza sterowniki nie posiadające znaku CE?

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza sterowników nie posiadających znaku CE.

Pyt. 2 Obecnie dostęp do parametrów sterownika przez obsługę wymaga otwarcia drzwi rozdzielnic elektrycznej a co za tym idzie, umożliwia obsłudze dostęp do części rozdzielni będących pod napięciem. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie czy ewentualny panel obsługi powinien znajdować się w elewacji rozdzielni elektrycznej uniemożliwiając w ten sposób dostęp obsługi do części będących pod napięciem?

Ad.2 Opis przedmiotu pozostaje jak w Zapytaniu Ofertowym.

Pyt. 3 Czy Zamawiający będzie rozbudowywał w przyszłości instalację i czy w związku z tym należy zastosować sterowniki modułowe?

Ad 3. W przyszłości Zamawiający dopuszcza rozbudowę instalacji.

**WOJTA**  
**GMINA BODZANÓW**  
  
mgr inż. Jerzy Staniszewski

### **Rozdzielnik:**

1. Adresat
2. a/a

Justyna Szulecka  
024 260 70 06 w. 129  
[j.szulecka@bodzanow.pl](mailto:j.szulecka@bodzanow.pl)