

Bodzanów, dnia 13.02.2017 r.

RI.271.28.3017

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Bodzanów – nr 290207W w m. Miszewko”

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: RI.271.28.2017

Do Zamawiającego w dniu 9 lutego 2017 r. wpłynęło pismo Wykonawcy, zawierające pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o następującej treści:

1. Czy Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej ma sporządzić i przekazać Zamawiającemu mapę powykonawczą?
2. Prosimy o zamieszczenie rysunku zagospodarowania terenu od km 0+000 do km1+500,00 - na stronie Zamawiającego zamieszczono rysunek od km 1+500,00 do km 2+540.
3. Czy Zamawiający potwierdza rodzaj i ilość robót objętych i zamieszczonych w przedmiarze.
4. Czy podczas realizacji projektu i przy odbiorze robót Wykonawcę ma ściśle obowiązywać niweleta podana w dokumentacji projektowej - niwelacja wysokościowa –jeśli tak to czy zamawiający potwierdza projektowane rzędne terenu.
5. Prosimy o określenie w jakim kilometrażu przebiega rurociąg naftowy i kabel światłowodowy – brak ich lokalizacji w dokumentacji projektowej.
6. Prosimy o określenie czy przedmiotem Zamówienia jest budowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 1+504,00, czy do km 2+400,00-SSTmówi o zakresie do km 2+400,00, a przedmiar do 1+504,00?
7. Prosimy załączenie przekroju poprzecznego i podłużnego projektowanego przepustu fi 60cm wraz z ławą betonową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1

Wykonawca zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2) i 10) *Wzoru umowy* (Załącznika nr 7 do SIWZ) zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia właściwej dokumentacji odbiorowej umożliwiającej zgłoszenie robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, zaewidencjonowaną w Księdze Ewidencji Robót Geodezyjnych.

Ad. 2

Plan zagospodarowania terenu dla odcinka drogi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 3

Zamawiający wyjaśnia, że załączony przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny i jest materiałem pomocniczym do przygotowania oferty cenowej. Wykonawca dokona całościowej wyceny przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 6 i 7 Rozdziału XV SIWZ.

Ad. 4

Wykonanie przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację techniczną załączoną do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia oraz sporządzony we własnym zakresie przedmiar robót, jak również zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

Ad. 5

Zamawiający informuje, że urządzenia kablowe i naftowe przebiegają na odcinkach drogi zgodnie z oznaczeniami w planie zagospodarowania terenu.

Ad.6

Zgodnie z dokumentacją techniczną przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na odcinku od hm 0+00 do hm 15+04,888.

Ad. 7

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją techniczną zaprojektowano przepust o śr. 40cm. Przepust należy wykonać o konstrukcji prostej na odcinku km 0+003, w linii przyszłych rowów przy drodze powiatowej, zaś ławę wykonać z pospółki. Rzędna górnej powierzchni rury wynosi 30cm poniżej poziomu nawierzchni. Przepust po wykonaniu należy zabezpieczyć przed zamuleniem.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień **20.02.2017 r. do godziny 12.00.**

Otwarcie ofert nastąpi **20.02.2017 r. o godzinie 12.15**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wnoszone wadium winno uwzględniać nowy termin składania tj. **20 luty 2017 r.**

WÓJT
GMINY BOŁSZANÓW

mgr inż. Jerzy Staniszewski