

Bodzanów, dn. 18.02.2019r.

WIK. 7021.1.1.2019

Gmina Bodzanów
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów

Dotyczy: sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wolności obręb Chodkowo, gmina Bodzanów
w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności w Bodzanowie”.

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że sieć kanalizacyjną należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej powstałej w oparciu o dane techniczne niniejszych warunków technicznych:

- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zaprojektować na całej długości ul. Wolności,
- sieć kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych Ø200 PVC-U,
- studnie kanalizacyjne zaprojektować z kęgów żelbetowych Ø1200 z włazami żeliwnymi typu ciężkiego, elementy denne muszą być monolitycznymi prefabrykatami, w których wykonana jest kineta oraz wbudowane są przejścia szczelne, umożliwiające podłączenie przyłączy kanalizacyjnych,
- wszystkie przejścia przez studnie zaprojektować jako szczelne,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur kanalizacyjnych Ø160 PVC-U.

Sieć kanalizacyjną należy wykonać wg projektu technicznego, który powinien zawierać:

- plan zabudowy sieci na aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- zgodę osób trzecich (właściciela) dotyczącą prowadzenia urządzeń wodociagowych po terenie nie będącym własnością wnioskodawcy,
- opis techniczny,
- przekrój podłużny w skali 1:100 z uwidocznieniem istniejących urządzeń podziemnych i projektowanych,

- w przypadku robót w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót od właściwego zarządcy.

Projekt techniczny podlega uzgodnieniu przez Urząd Gminy w Bodzanowie oraz jednostkę WIK.

Po wykonaniu i uzgodnieniu projektu należy dokonać zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Płocku.

W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, WIK informuje, że należy złożyć do Starosty Płockiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowanie sieci. O sposobie terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.

Sieć kanalizacyjną wykonuje przedsiębiorstwo/firma z uprawnieniami budowlanymi do wykonywania w/w robót.

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem sieci jak i ich zakończenie należy zgłosić i uzgodnić w jednostce Urzędu Gminy w Bodzanowie (WIK).

WIK odbiera wykonane roboty budowlane przed ich zasypaniem, stwierdzając prawidłowość wykonania stosownym protokołem odbioru robót stąd też wykopy przy sieci, montaż urządzeń i włączenie do sieci należy wykonać w obecności przedstawiciela WIK.

Po wykonaniu sieci konieczne jest przeprowadzenie jego próby szczelności.

W przypadku wykonywania sieci w pasie drogowym nawierzchnię drogi należy doprowadzić do stanu pierwotnego potwierdzając to stosownym protokołem odbioru z zarządcą drogi.

Niniejsze warunki techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Otrzymują:

1. a/a
2. Adresat

KIEROWNIK
Wodociągi i Kanalizacja
Gminy Bodzanów "WIK"
[Signature]
mgr inż. Andrzej Grzelak

ZA ZGODNOŚĆ
[Signature]

Teresa Strzelecka
inż. urządzeń sanitarnych
w zakresie sieci i inst. sanitarnych
dot. projektowe nr 5/90, 82/84