

Bodzanów, dn. 23.10.2020r.

WEGA S.C.
Usługi projektowe i Inwestycyjne
T. i J. Strzeleccy
ul. Gen. Andersa 26
09 – 410 Płock

Dotyczy: sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodkowo, ul. Wiejska, Karwowo Duchowne, w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Bodzanów”.

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że sieć kanalizacyjną należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej powstałej w oparciu o dane techniczne niniejszych warunków technicznych:

- sieć kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych Ø200 PVC-U lub PP,
- studnię kanalizacyjną zaprojektować z kręgów żelbetowych Ø1000 z włazem żeliwnym typu ciężkiego, elementy denne muszą być monolitycznymi prefabrykatami, w których wykonana jest kineta oraz wbudowane są przejścia szczelne, umożliwiające podłączenie przyłączy kanalizacyjnych,
- minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich prędkości przepływu nie powinny być mniejsze niż określone normą,
- przewody kanalizacyjne powinny być układane w minimalnej normowej odległości od przebiegających równolegle innych rurociągów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
- wszystkie przejścia przez studnie zaprojektować jako szczelne,
- projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej włączyć do zaprojektowanej już sieci i studni kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej na działce o nr ew. 51 w miejscowości Chodkowo na wysokości działki o nr ewi. 167 w ww. miejscowości.
- sieć kanalizacyjną należy zaprojektować w pasie dróg gminnych na działce o nr ewid. 51 w miejscowości Chodkowo oraz na działce o nr ewid. 61 w miejscowości Karwowo Duchowne,
- rurociąg tłoczny zaprojektować z rur PP,