

Lokalizacja: *Pompownia PSD.2 Karwowo Duchowne gmina Bodzanów*

Nazwa obiektu: *ID 10793*

Dane wejściowe przepompowni ID 10793:

Rodzaj pompowanego medium:	Ścieki Sanitarne		
Maksymalny dopływ ścieków	Q_{hmax}	14	m ³ /h
Lokalizacja przepompowni		Przejazdowy	
Rzędna terenu w miejscu posadowienia	H_{ter}	117,89	m n.p.m.
Rzędna dna rurociągu dopływającego nr 1	H_{dop1}	114,74	m n.p.m.
Średnica rurociągu dopływającego nr 1	D_{dop1}	200	mm
Rzędna osi rurociągu tłocznego na wyjściu z pompowni	H_{tko}	116,69	m n.p.m.
Rzędna osi rurociągu tłocznego w najwyższym punkcie na trasie rurociągu / rzędna osi odbiornika	H_{gmax}	118,70	m n.p.m.
Średnica i materiał rurociągu tłocznego	$D_{tł}$	PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2)	
Długość rurociągu tłocznego	$L_{tł}$	632	m
Ciśnienie w odbiorniku / kolektorze	P	---	m H ₂ O

