

- należy zaprojektować przepompownię ścieków w pasie drogi gminnej na działce o nr ewid. 61 w miejscowości Karwówo Duchowne .

Przyłącza kanalizacyjne:

- przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur kanalizacyjnych Ø160 PVC-U,
- około 2 m za granicą działek zaprojektować studnie kanalizacyjne Ø425 PP,

Sieć kanalizacyjną należy wykonać wg projektu technicznego, który powinien zawierać:

- plan zabudowy sieci na aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- zgodę osób trzecich (właściciela) dotyczącą prowadzenia urządzeń wodociągowych po terenie nie będącym własnością wnioskodawcy,
- opis techniczny,
- przekrój podłużny w skali 1:100 z uwidocznieniem istniejących urządzeń podziemnych i projektowanych,
- w przypadku robót w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót od właściwego zarządcy.

Projekt techniczny podlega uzgodnieniu przez Urząd Gminy w Bodzanowie oraz jednostkę WIK.

Po wykonaniu i uzgodnieniu projektu należy dokonać zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Płocku.

W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, WIK informuje, że należy złożyć do Starosty Płockiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowanie sieci. O sposobie terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.

Sieć kanalizacyjną wykonuje przedsiębiorstwo/firma z uprawnieniami budowlanymi do wykonywania w/w robót.

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem sieci jak i ich zakończenie należy zgłosić i uzgodnić w jednostce Urzędu Gminy w Bodzanowie (WIK).