

WIK odbiera wykonane roboty budowlane przed ich zasypaniem, stwierdzając prawidłowość wykonania stosownym protokołem odbioru robót stąd też wykopy przy sieci, montaż urządzeń i włączenie do sieci należy wykonać w obecności przedstawiciela WIK.

Po wykonaniu sieci konieczne jest przeprowadzenie jego próby szczelności.

W przypadku wykonywania sieci w pasie drogowym nawierzchnię drogi należy doprowadzić do stanu pierwotnego potwierdzając to stosownym protokołem odbioru z zarządcą drogi.

Niniejsze warunki techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Otrzymują:

1. a/a
 2. Adresat
-

KIEROWNIK
Wodociągi i Kanalizacja
Gminy Bodzanów "WiK"
mgr inż. Andrzej Grzelak