



- Węzeł: 1
- 1. – istn. rura Ø160PE
 - 2. – proj. obejma do nawiercania do rur PE i PCV Ø160 otworem BSP 1 1/2” AVK
 - 3. – proj. zasuwa gwintem zewnętrznym BSP 1 1/2” i kielichem wzmacniającym dla rury PE Ø40, do nawiercania i osadzenia na obejmie
 - 4. – proj. rura Ø40PE

UWAGA:

- 1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z częścią opisową.
- 2. Rzędna włączenia do wodociągu skorygować w trakcie realizacji na budowie.
- 3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta.
- 4. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz przepisami techniczno - budowlanymi.

p.p. 96,00 [m n.p.m.]			
rzędna terenu [m.n.p.]			
rzędna osi rurociągu [m]			
zagłębienie [m]	~1,60		~1,40
średnica [mm]	Ø40 PE100 PN10 SDR17		
spadek [%]	i=3,8%		
kolizje [m]			
odległości [m]	0,00	7,80	7,80

INWESTYCJA: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)			
ADRES DZIAŁKA NR EWID. 31/12; JEDN. EWID.: 141902_2 - BODZANÓW			
INWESTYCJI: OBRĘB EWID.: 141902_2.0006 - CHODKOWO,			
INWESTOR: GMINA BODZANÓW			
BANKOWA 7, 09 - 470 BODZANÓW			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		BIURO PROJEKTOWE "ARS COMMENTI"	
		PROJEKTY TYPOWE I INDYWIDUALNE	
mgr inż bud. Albert Czyżewicz			
ul. Nowy Rynek 8, lok. 1 09-400 Płock			
NIP 774-241-33-33			
tel/fax 24-366-27-91			
tel. kom. 509-826-821			
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ		
NAZWA RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN	PODPIS	
	mgr inż. Sylwia Paszkiewicz Upr. bud. nr. MAZ/0470/POOS/10 w specjalności sanitarnej		NR RYSUNKU
			IS-02
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN	PODPIS	SKALA
			1:100/100
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: SANITARNA	DATA
			SIERPIEŃ 2020