

OPIS TECHNICZNY

1. Odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych oraz połąci dachowych

Odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych na działce nr 31/12 w miejscowości Chodkowo, gmina Bodzanów odbywać się będzie poprzez wyprofilowane spadki na całym utwardzeniu do studzienek zbiorczych. Następnie wody opadowe podczyszczane przez separator węglowodorów z odmulaczem typ SWO 15 rurą z PCV \varnothing 150 mm odprowadzone będą do szczelnego żelbetowego zbiornika wód opadowych. Teren utwardzony zostanie ograniczony krawężnikiem betonowym 15x30x100cm. Woda w zbiorniku w części zostanie odparowana, a jej nadmiar zostanie odwieziony do oczyszczalni ścieków.