pp. 90,00 m.n.p.m.

Studnia	ODLEGŁOŚĆ	ZAGŁĘBIENIE	RZĘDNA DNA PRZEPŁYWU	RZĘDNA TERENU	Opis
SR3	0,00	2,80	99,00	101,80	Projektowana studnia rozprężna Dn1200
					Istniejąca sieć wodociągowa Ø90
S82	11,50	2,53	98,97	101,50	Projektowana studnia Dn1200
S83	75,50	2,62	98,78	101,40	Projektowana studnia Dn1200
	81,00	2,66	98,76	101,42	Istniejący kabel telekomunikacyjny
S84	92,00	2,79	98,71	101,50	Projektowana studnia Dn1200
S85	131,00	2,60	98,60	101,20	Projektowana studnia Dn1200
S86	170,00	2,81	98,49	101,30	Projektowana studnia Dn1200
	173,50	2,82	98,47	101,29	Istniejąca sieć wodociągowa Ø110
S87	220,00	2,86	98,34	101,20	Projektowana studnia Dn1200
S88	270,50	2,97	98,18	101,15	Projektowana studnia Dn1200
S89	320,50	3,17	98,03	101,20	Projektowana studnia Dn1200
S90	371,00	3,52	97,88	101,40	Projektowana studnia Dn1200
S91	421,50	2,27	97,73	100,00	Projektowana studnia Dn1200
S92	472,00	2,32	97,58	99,90	Projektowana studnia Dn1200
S93	522,00	2,17	97,43	99,60	Projektowana studnia Dn1200
S94	557,50	2,22	97,28	99,50	Projektowana studnia Dn1200
	577,00	2,28	97,22	99,50	Istniejąca sieć wodociągowa Ø110
S95	614,00	2,59	97,11	99,70	Projektowana studnia Dn1200
	667,00	2,36	96,95	99,31	Istniejący kabel energetyczny
S96	672,50	2,37	96,93	99,30	Projektowana studnia Dn1200
S97	722,50	2,52	96,08	98,60	Projektowana studnia Dn1200
S98	772,50	1,87	95,13	97,00	Projektowana studnia Dn1200
S99	822,50	1,87	94,13	96,00	Projektowana studnia Dn1200
	858,50	1,98	94,02	96,00	Istniejąca sieć wodociągowa Ø110
	874,00	2,02	93,98	96,00	Istniejące przyłącze wodociągowe
S100	883,50	2,06	93,94	96,00	Projektowana studnia Dn1200
S101	923,50	2,09	93,41	95,50	Projektowana studnia Dn1200
	928,00	2,39	93,21	95,60	Istniejąca sieć wodociągowa Ø110
	935,50	2,73	92,87	95,60	Istniejący przepust Ø800 rz. dna 93,78
S102	942,50	3,05	92,55	95,60	Projektowana studnia Dn1200
	944,50	3,07	92,53	95,60	Istniejący kabel telekomunikacyjny
P3	947,00	4,17	91,43	95,60	Projektowana pompownia ścieków sanitarnych w studni Dn 1200

Odcinek	DŁUGOŚĆ	SPADKI	ŚREDNICE
SR3 – S82	11,50 m		
S82 – S83	64,00 m	i = 3‰	Ø315 PVC-U
S83 – S84	16,50 m	i = 3‰	Ø315 PVC-U
S84 – S85	39,00 m	i = 3‰	Ø315 PVC-U
S85 – S86	39,00 m	i = 3‰	Ø315 PVC-U
S86 – S87	50,00 m	i = 3‰	Ø315 PVC-U
S87 – S88	50,50 m	i = 3‰	Ø315 PVC-U
S88 – S89	50,00 m	i = 3‰	Ø315 PVC-U
S89 – S90	50,50 m	i = 3‰	Ø315 PVC-U
S90 – S91	50,50 m	i = 3‰	Ø315 PVC-U
S91 – S92	50,50 m	i = 3‰	Ø315 PVC-U
S92 – S93	50,00 m	i = 3‰	Ø315 PVC-U
S93 – S94	35,50 m	i = 4‰	Ø315 PVC-U
S94 – S95	56,50 m	i = 3‰	Ø315 PVC-U
S95 – S96	58,50 m	i = 3‰	Ø315 PVC-U
S96 – S97	50,00 m	i = 1,7%	Ø315 PVC-U
S97 – S98	50,00 m	i = 1,9%	Ø315 PVC-U
S98 – S99	50,00 m	i = 2%	Ø315 PVC-U
S99 – S100	61,00 m	i = 3‰	Ø315 PVC-U
S100 – S101	40,00 m	i = 1,3%	Ø315 PVC-U
S101 – S102	19,00 m	i = 4,5%	Ø315 PVC-U
S102 – P3	4,50 m	i = 5‰	

WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. Strzeleccy
09 - 410 PŁOCK ul. GEN. ANDERSA 26
tel./fax (024) 263-20-41

OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego miejscowościach Białobrzegi, Borowice i Nowe Miszewo, gmina Bodzanów

INWESTOR: Gmina Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

BRANŻA: sanitarna

RYSUNEK: Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: S R3 - P3

PROJEKTOWAŁ: inż. Teresa Strzelecka, Upr. nr 5/90, 82/84, w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

SPRAWDZIŁ: inż. Henryka Kamińska, Upr. nr 100/85, w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

DATA: luty 2018

SKALA: 1:100 / 1:1000

NR RYS.: 16