

Bodzanów, dn. 09.06.2020r.

WIK. 7021.1. 29.2020

**BIURO PROJEKTOWE**  
**Pan Albert Czylewicz**  
**ul. Nowy Rynek 8 lok. 1**  
**09-402 Płock**

**Dotyczy:** przyłączenie nieruchomości o nr ewid. 31/12.

w odpowiedzi na Pana wniosek informuję, że wyrażam zgodę budowę przyłącza wodociągowego do nieruchomości usytuowanej na działce o nr ewid. 31/12 w miejscowości Chodkowo, z zachowaniem zapisów zawartych w niniejszych warunkach technicznych.

Doprowadzenie wody może nastąpić poprzez włączenie do istniejącej sieci wodociągowej **PCV Ø 160**, usytuowanej w pasie drogi gminnej na działce o nr ewid. 194 w miejscowości Chodkowo, gm. Bodzanów.

W celu wykonania projektu technicznego i prac budowlanych w terenie przedstawiam poniżej niezbędne dane techniczne:

- przyłączy wodociągowe należy wykonać z rur **PE Ø 40**,
- włączenie do istniejącej sieci powinno nastąpić za pomocą opaski odcinającej,
- należy zastosować zasuwę odcinającą, obudowę do zasuw i skrzynkę uliczną,
- armaturę uliczną należy oznakować tabliczką informacyjną,
- zaprojektowany i zamontowany wodomierz powinien posiadać przekrój **Ø 20 mm** i wydajność **5m<sup>3</sup>/h**,
- zawory odcinające za i przed wodomierzem należy zamontować o przekroju **Ø 20 mm**, przy czym zawór za wodomierzem winien mieć kurek spustowy,
- zestaw wodomierzowy powinien być wyposażony w zawór antyskażeniowy i zawór regulujący ciśnienie wody,
- wodomierz należy zlokalizować w pomieszczeniu dostępnym w każdej chwili dla dostawcy wody. Pomieszczenie lub studzienka wodomierzowa musi spełniać warunki techniczne oraz eliminować ewentualne zamarznięcia lub uszkodzenia mechaniczne wodomierza i armatury,

Przyłącze wodociągowe należy wykonać wg projektu technicznego, który powinien zawierać:

- plan zabudowy przyłącza na aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 ewentualnie kopii aktualnej mapy zasadniczej,
- opinię lokalizacyjną uzyskaną z Urzędu Gminy lub wypis i wyrys z MPZP Gminy Bodzanów,
- zgodę osób trzecich (właściciela) dotyczącą prowadzenia urządzeń wodociągowych po terenie nie będącym własnością wnioskodawcy,
- opis techniczny,
- przekrój podłużny w skali 1:100 z uwidocznieniem istniejących urządzeń podziemnych i projektowanych,
- rysunki miejsca zamontowania wodomierza, rzuty i przekrój pomieszczeń,
- w przypadku robót w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót od właściwego zarządcy.

Projekt techniczny podlega uzgodnieniu przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy w Bodzanowie tj. Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów (WIK), pod względem lokalizacji.

**Przyłącze wykonuje przedsiębiorstwo/firma z uprawnieniami budowlanymi do wykonywania w/w robót.**

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przyłączy jak i jego zakończenie należy zgłosić i uzgodnić w jednostce budżetowej Urzędu Gminy w Bodzanowie (Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów WIK).

WIK odbiera wykonane roboty budowlane przed ich zasypaniem, stwierdzając prawidłowość wykonania stosownym protokołem odbioru robót stąd też wykopy przy sieci, montaż urządzeń i włączenie do sieci należy wykonać w obecności przedstawiciela WIK.

Po wykonaniu przyłącza konieczne jest przeprowadzenie jego próby szczelności, dezynfekcji oraz dokładne przepłukanie. Następnie należy wykonać badania pod względem bakteriologicznym, wody pobranej z przyłącza wodociągowego oraz poddać je inwentaryzacji powykonawczej.

**Brak pozytywnego wyniku badania wody nie dopuszcza jej do wykorzystywania w celach spożywczych.**

W przypadku wykonywania przyłącza w pasie drogowym nawierzchnię drogi należy doprowadzić do stanu pierwotnego potwierdzając to stosownym protokołem odbioru z zarządcą drogi. W przypadku wykonywania przyłącza w pasie drogi gminnej przed samym wykonaniem należy uzgodnić metodę wykonania przyłącza (przekop, przecisk).

Po wykonaniu przyłącza w celu podpisania umowy na dostawę wody należy ostatecznie wykonać i przedstawić w jednostce budżetowej Urzędu Gminy w Bodzanowie (w WIK-u) następujące dokumenty:

- **protokół odbioru przyłącza sporządzony przez przedstawiciela WIK po wykonaniu robót budowlanych,**
- **pozytywny wynik badania wody pobranej z przyłącza wodociągowego,**
- **atesty na materiały użyte do budowy przyłącza,**
- **inwentaryzację powykonawczą istniejącego uzbrojenia terenu,**
- **protokół odbioru robót w obrębie pasa drogowego (jeżeli dotyczy) sporządzony przez właściwego zarządcę drogi.**

Niniejsze warunki techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015, poz. 139 z późn. zm.) „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków (...)” należy również pamiętać, że zgodnie z art. 28. ust. 1 „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000zł.”

**Otrzymują:**

1. a/a
2. Adresat

Małgorzata Cieślak  
24 2607006 wew. 140  
m.cieslak@bodzanow.pl

**KIEROWNIK**  
Wodociągi i Kanalizacja  
Gminy Bodzanów "WiK"  
*mgr inż. Andrzej Grzelak*

