

Chodkowo, dnia 24.08.2022 r.

**RI.271.191.2022**

**Zamawiający:**  
**Gmina Bodzanów**  
**z/s Chodkowo**  
**ul. Bankowa 7**  
**09-470 Bodzanów**  
**tel.: (24) 260 70 06**  
**e-mail: [zamowienapubliczne@bodzanow.pl](mailto:zamowienapubliczne@bodzanow.pl)**  
**<http://www.bodzanow.pl/>**

### **Uczestnicy postępowania przetargowego**

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Gminy Bodzanów”.***

**Ogłoszenie nr 2022/BZP 00304277/01 z dnia 2022-08-12**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Zamawiający – Gmina Bodzanów zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710) informuje, że dnia 23.08.2022 r. wpłynęły pytania o dodatkowe wyjaśnienie do zamówienia na realizację zadania pn. „Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Gminy Bodzanów” o następującej treści:

#### **PYTANIE 1**

Wnioskuje o zmianę w załączniku nr 7 w opisie przedmiotu zamówienia do SWZ pkt. 7 parametrów pelletu z:

7. Zakres zamówienia obejmuje dostawę opału drzewnego – pelletu drzewnego o parametrach zgodnych z normą PN – EN ISO 17225-1:2014-07
- długość od 10 mm do 30 mm,
  - średnica od 6 mm do 8 mm,
  - wilgotność ≤ 7%,

- kaloryczność  $\geq 18\text{MJ/kg}$
- zawartość popiołu  $\leq 0,3\%$ .

Na następujące parametry pelletu:

7. Zakres zamówienia obejmuje dostawę opału drzewnego – pelletu drzewnego o parametrach zgodnych z normą DIN Plus i EN Plus A1

- długość  $3,15 \leq L \leq 40 \text{ mm}$ ,
- średnica od 6 mm do 8 mm,
- wilgotność  $\leq 10\%$ ,
- kaloryczność  $\geq 16,5 \text{ MJ/kg}$
- zawartość popiołu  $\leq 0,7\%$ .

### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane parametry pelletu drzewnego.

Ponadto Zamawiający, informuje, że ulega zmianie pkt. 7 załącznika nr 7 do SWZ, tj. opisu przedmiotu zamówienia.

### **Było:**

7. Zakres zamówienia obejmuje dostawę opału drzewnego – pelletu drzewnego o parametrach zgodnych z normą PN – EN ISO 17225-1:2014-07

- długość od 10 mm do 30 mm,
- średnica od 6 mm do 8 mm,
- wilgotność  $\leq 7\%$ ,
- kaloryczność  $\geq 18\text{MJ/kg}$
- zawartość popiołu  $\leq 0,3\%$ .

### **Jest:**

7. Zamawiający dopuszcza pellet drzewny o parametrach zgodnych z normą DIN Plus

- długość  $3,15 \leq L \leq 40 \text{ mm}$ ,
- średnica od 6 mm do 8 mm,
- wilgotność  $\leq 10\%$ ,
- kaloryczność  $\geq 18,0 \text{ MJ/kg}$
- zawartość popiołu  $\leq 0,7\%$ .

Zamawiający informuje, że w celu prawidłowego przygotowania oferty i obliczenia wartości przedmiotu zamówienia wydłuża termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznacza się na **30.08.2022 r. o godz. 10.00**

**Termin otwarcia ofert: 30.08.2022 r. godz. 12:00**

Termin związania ofertą: **28.09.2022 r.**

W związku z powyższym wadium wnoszone do postępowania winno uwzględniać nowy termin składania ofert.

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym także wypełniania załączników i druków oraz składania wymaganych dokumentów.**

**Rozdzielnik:**

1. Adresat
2. a/a

Magdalena Czernicka  
24 260 70 06 w. 138

[zamowieniapubliczne@bodzanow.pl](mailto:zamowieniapubliczne@bodzanow.pl)