

Chodkowo, dnia 30.05.2023 r.

RI.271.73.2023

Zamawiający:

Gmina Bodzanów

z/s Chodkowo, ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa mostu na rzece Mołtawie w miejscowości Mąkolin”

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający – Gmina Bodzanów zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) informuje, że 25.05.2023 r. oraz 26.05.2023 r. wpłynęły pytania do zamówienia na realizację zadania pn.: „Budowa mostu na rzece Mołtawie w miejscowości Mąkolin”.

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ oraz wzoru umowy, kosztorys ofertowy należy dostarczyć w terminie 7 dni od podpisania umowy.

Pytanie nr 2:

Proszę o odpowiedzi na poniższe zapytania: • Dotyczy M.15.03.01, M.15.03.02 SST dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę wiążącą i ścieralną opracowano w oparciu o nieaktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2010. Przywołane dokumenty techniczne zostały zaktualizowane i zastąpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę wymagań

w odniesieniu do mm-a i możliwość zaprojektowania mieszanek mineralno-asfaltowych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o obowiązujące dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014. Dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w odniesieniu do mm-a i zaprojektowanie jej na podstawie WT-1 i WT-2 2014.

Pytanie nr 3:

- W dokumentacji przetargowej wskazano do zastosowania na warstwę wiążącą mieszankę z AC 22 W. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania mieszanki AC 16 W 35/50 dla kategorii ruchu KR 3-7. Za zastosowaniem mieszanki AC 16 W 35/50, KR 3-7 przemawia grubość projektowanej warstwy wiążącej 5 cm oraz zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy ścieralnej z AC 11 S pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej szczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni. Zostanie również zachowana zasada mówiąca, że przy doborze warstw konstrukcyjnych grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ($h \geq 2,5xD$).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki AC 16 W 35/50 dla KR 3-7.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Czernicka